ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE5737000232A		
Nome da Edificação: CIDIRIOS - USINA DE ASFALTO		
Nome Fantasia: CIDIRIOS - USINA DE ASFALTO		
Logradouro público: SC 480		**Nº:**
Bairro: RURAL	**Município:** IPUAÇU/SC	**CEP:** 89832-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-26.619566288272,-52.466391241421)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 4	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 5	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ENTRE OS RIOS - CIDIRIOS	42.973.647/0001-40
2	I. A. V.	***803439**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A5737000257A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 318,58 (m²)	**Área total dos blocos da solicitação:** 318,58 (m²)	
Área ampliada/nova: 318,58 (m²)	**Área alterada:** 0,00 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)
Nome Solicitante: L. C. L. L.	**CPF/CNPJ:** ***.805.729-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 08/09/2025	**Quantidade de anexos:** 19	**Risco do processo:** Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Edificação Comercial CIDIRIOS - Escritório (417341)

Área da solicitação: 318,58 (m2)		**Área do Bloco:** 318,58 (m2)	
Área ampliada/nova: 318,58 (m²)	**Área alterada:** 0,00 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 2	**Altura:** 3,20 (m)	**Área do pavimento Tipo:** 159,29 (m)	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Carga de incêndio:** Média - 679,21 (MJ/m2)	**Situação:** NOVA	**Lotação Máxima:** 100
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Comum (ECM)	**Quantidade de Glp:** 13,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco II

Resumo do enquadramento simplificado (8365349): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 3.2m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.

Responsável técnico: LUCIANE CHAVES LOPES LEMOS	**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC1677447

Resposta Questionário RPCIRT

Brigada de Incêndio
Não Aplica

Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas)
Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento

Detecção automática de incêndio
Não Aplica

Extintores
TIPOS EXTINTOR/PVTO: 2 ABC e 2 CO2
QUANTIDADE/PVTO: 4

Gás combustível
QUANTIDADE GLP (em kg): 0.13
nº pontos de consumo: 1

Hidráulico preventivo
Não Aplica

Iluminação de Emergência
TIPO: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 2W, 100 LUMENS, AUTONOMIA 2HORAS
QUANTIDADE/PAVIMENTO: 12

Instalações elétricas de baixa voltagem
Não Aplica

Plano de emergência

Proteção estrutural (TRRF)
Não Aplica

Saídas de Emergência
LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 60
Distância Máxima Percorrida (em m): 10

Escada
TIPO: COMUM
LARGURA (em m): 1.5

Sinalização para abandono de local
TIPO: FOTOLUMINESCENTE
Nº DE UN/ PVTO.: 12

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Repartições públicas	3,20	40,00	252,36	252,36	252,36
2	F-5 [Local de Reunião de Público] Arte cênica e auditório	Auditórios de estúdios de rádio e televisão	3,20	60,00	66,22	66,22	66,22

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência

4. ANEXOS

NR	Nome e-SCI	Nome Original	Descrição Documento	Data Upload
1	DRT_PPCI_ (...)	ART 10096 (...)	Documento de Responsabilidade Técnica da elaboração do Projeto preventivo contra incêndio e dos sistemas preventivos	08/09/2025 14:44:52
2	MTCL_DO_T (...)	Matricula (...)	Cópia da matrícula atualizada do imóvel	08/09/2025 14:45:12
3	DESCRITIV (...)	Memorial (...)	Memorial descritivo e Planilha de dimensionamento dos sistemas preventivos	08/09/2025 14:45:32
4	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:22
5	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
6	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
7	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
8	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21

9	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
10	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
11	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
12	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
13	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:20
14	ARQUITETO (...)	Prancha_A (...)	Projeto arquitetônico	08/09/2025 14:46:21
15	PPCI_08-0 (...)	Prancha_P (...)	Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndios (PPCI) com assinatura do responsável técnico em todas as pranchas	08/09/2025 15:05:50
16	PPCI_08-0 (...)	Prancha_P (...)	Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndios (PPCI) com assinatura do responsável técnico em todas as pranchas	08/09/2025 15:10:40
17	PPCI_08-0 (...)	Prancha_P (...)	Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndios (PPCI) com assinatura do responsável técnico em todas as pranchas	08/09/2025 15:10:40
18	PPCI_08-0 (...)	Prancha_P (...)	Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndios (PPCI) com assinatura do responsável técnico em todas as pranchas	08/09/2025 15:13:35
19	PPCI_08-0 (...)	Prancha_P (...)	Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndios (PPCI) com assinatura do responsável técnico em todas as pranchas	08/09/2025 15:13:35

Assinatura Eletrônica

L. C. L. L.

NOME

***805729**

CPF

IPUAÇU/SC, 08/09/2025

LOCAL E DATA

177.91.115.140

ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE